

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku Ośrodka Kultury
w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

W związku z zapytania mi skierowanymi do Zamawiającego wyjaśnia się co następuję:

1. Czy wykonawca zobowiązany jest do wywozu materiałów z rozbiórki we własnym zakresie? Jeżeli tak to konieczne jest uwzględnienie kosztów utylizacji papy.

Koszty utylizacji papy należy uwzględnić w zaofferowanej cenie wykonania zamówienia.

2. Jaka należy przyjąć grubość blachy ocynkowanej w elementach z poz. 8-10 w książce przedmiarów do remontu dachu?

Grubość blachy ocynkowanej należy przyjąć – 0,55 mm.

3. Czy poprawna jest poz. Nr 5: rozebranie rynien z blachy **nadającej się** do użytku skoro w pozycjach 6 i 7 rozbiórce podlegają elementy **nie nadające się** do użytku?

W poz. Nr 5 należy uwzględnić: **rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.**

Dodatkowo w przedmiarze w pozycjach nr 5 i 8 zastępuje się przewidywane do wykonania ilości jednostek z 49,95 m na **62,60 m.**

4. Czy demontaż konstrukcji świetlików dachowych z pozycji nr 11 należy rozumieć jako demontaż pionowej konstrukcji nośnej przeszklenia połaci ściany zewnętrznej budynku?

Tak właśnie chodzi demontaż pionowej konstrukcji nośnej przeszklenia połaci ściany zewnętrznej budynku.

5. Czy są dodatkowe lub bardziej szczegółowe wymagania (poza podanymi w SIWZ) odnośnie nowej stolarki drzwiowej?
 - a) Czy drzwi w elewacji frontowej mają być ocieplone?

Drzwi elewacji frontowej winny posiadać przegrodę termiczną.

- b) Jaką stosować szybę (zespoloną zwykłą, zespoloną bezpieczną, antywłamaniową)?

Należy zastosować szybę zespoloną bezpieczną w częściach ruchomych a w częściach stałych szybę zespoloną zwykłą.

c) Ile i jakie zamki mają być zastosowane w drzwiach?

Należy zamontować:

- w drzwiach frontowych dwa zamki.(na baryłkę) na wspólny klucz,
- w drzwiach awaryjnych – trzypunktowy na listwie.

d) Czy w drzwiach ma być samozamykacz (zwykły lub z blokadą)?

W drzwiach frontowych należy zastosować samozamykacz z blokadą stop.

e) Drzwi mają mieć klamki czy pochwyt?

Drzwi należy wyposażyć w:

- pochwyt, w odniesieniu do drzwi frontowych,
- klamka tylko od wewnątrz – w odniesieniu do drzwi awaryjnych.

W drzwiach awaryjnych zamontować dodatkowo bolce antywłamaniowe po dwa dla każdego ze skrzydeł.

f) Czy drzwi mają być z progiem czy bez?

Drzwi frontowe, wejściowe – bez progu, w drzwiach awaryjnych zastosować próg.

g) Jaka ma być kolorystyka poszczególnych drzwi?

Ustala się następującą kolorystykę drzwi:

- frontowe, wejściowe – zielone,
- awaryjne – brązowe.

Informacja uzupełniająca

Zamawiający informuje, że do ocieplenia dachu należy zastosować styropian grubości 10 cm.

Z-ca Burmistrza

Krzysztof Głów